



Designation	REINJECTION	DISJONCTEUR ONDULEUR	PARAFoudre TYPE 2	VERS ONDULEUR					
Repère circuit		PROTECTION OND							
Puissance KVA	50kVA	50kVA		50kVA					
I Absorbée									
Type de protec.		C120N	FUSIBLE						
Nombre de poles/dec.									
Calibre protection (A)		4x80	4x40						
Sensibilité	Type	300mA	ASI						
Courbe		C							
Type de cable	H07RNF			H07RNF					
Section mm2	5G50			5G35					
Section PE									

C	..	..	F	..	..	I	..	..
B	..	..	E	..	..	H	..	..
A	21/02/2023	EMISSION INITIALE	D	..	..	G	..	..
Ind	Date	Modifications	Ind	Date	Modifications	Ind	Date	Modifications



SHEMA ELECTRIQUE  
TGBT PV – 80A

Plan N°

Folio N°

Révision

TGBT

1

A